

Controsoffitto a membrana Gypsotech Modus "CF 2x48-27-15/83" a doppia orditura e doppio rivestimento

Prove resistenza al fuoco

LAPI 150/C/14-219FR con esito EI 90

Fornitura e posa in opera di controsoffitto a membrana a doppia orditura metallica e doppio rivestimento in lastre di gesso rivestito, dello spessore totale di 83 mm (lastre e orditura) con intercapedine variabile classificato EI 90.

Sospensione da realizzare mediante tondino ad occhiello in acciaio e relativo gancio con molla per montanti C 27/48/27 posizionata a formare una maglia 800x1000 mm.

L'orditura metallica verrà realizzata con profili Gypsotech conformi alla Norma UNI EN 14195 in acciaio zincato; montanti principali a C 27/48/27 posti ad interasse 1000 mm e orditura secondaria a C 15/48/15 posta perpendicolare ad interasse di 400 mm con appositi ganci unione ortogonali per montanti a C 27/48/27 ad incastro; guide orizzontali a U 28/16/28 mm, solidarizzate meccanicamente sul perimetro del controsoffitto mediante idonei accessori di fissaggio posti a interasse massimo di 500 mm.

Il rivestimento sarà realizzato con un doppio strato di lastre in gesso rivestito Gypsotech FOCUS BA 20 (tipo DFI secondo UNI EN 520). Verranno inserite strisce di lastre Gypsotech FOCUS BA 15 (tipo DFI secondo norma UNI EN 520) di larghezza 150 mm fissate all'orditura primaria fra uno spezzone di orditura secondaria e l'altro.

Le lastre in gesso verranno fissate all'orditura metallica, mediante viti autoperforanti fosfatate poste ad interasse di 300 mm per il primo strato e 150 mm per il secondo strato.

Il trattamento del giunto verrà realizzato con stucco FASSAJOINT (conforme a UNI EN 13963) e nastro di rinforzo in carta GYPSOTECH. Si dovrà prevedere la stuccatura degli angoli in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.

Le modalità per la messa in opera saranno conformi alla norma UNI 11424.

Per tutto quello non direttamente specificato si rimanda alla documentazione tecnica di riferimento ed ai documenti emessi dal laboratorio di prova.



Fassa S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

www.fassabortolo.com

fassab@fassabortolo.com

GYPSOTECH®

NOTE: La soluzione indicata è applicabile nel caso di utilizzo di prodotti e sistemi GYPSOTECH.