voce di capitolato
SISTEMA

Parete Gypsotech Modus “WF 75/155” a singola orditura e doppio rivestimento

Prove resistenza al fuoco

APPLUS 21-32305973-1 con esito EI 180

Fornitura e posa in opera di parete di separazione interna, a singola orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito, dello spessore totale di 155 mm, classificata EI 180 con altezza massima di 4 m.
L’orditura metallica verrà realizzata con profili Gypsotech conformi alla Norma UNI EN 14195 in acciaio zincato; montanti a C 50/74/47, spessore 0,6 mm posti ad interasse non superiore a 600 mm e guide orizzontali a U 40/75/40 mm, solidarizzate meccanicamente a pavimento e a soffitto mediante accessori di fissaggio posti a interasse massimo di 500 mm.
Il rivestimento su entrambi i lati dell’orditura sarà realizzato con un doppio strato di lastre in gesso rivestito Gypsotech FOCUS BA 20 (tipo DFI secondo UNI EN 520).
Le lastre saranno avvitate all’orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate ad interasse massimo di 300 mm.
Il trattamento del giunto verrà realizzato con stucco FASSAJOINT (conforme a UNI EN 13963) e nastro di rinforzo in carta GYPSOTECH. Si dovrà prevedere la stuccatura degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.
Le modalità per la messa in opera saranno conformi alla norma UNI 11424.
Per tutto quello non direttamente specificato si rimanda alla documentazione tecnica di riferimento ed ai documenti emessi dal laboratorio di prova.

FASSA BORTOLO
QUALITÀ PER L’EDILIZIA

Fassa S.r.l.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV
Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com
fassa@fassabortolo.com

GYPSOTECH®

NOTE: La soluzione indicata è applicabile nel caso di utilizzo di prodotti e sistemi GYPSOTECH.