

certificato di validazione

Il protocollo di validazione Biosafe® nasce dall'esigenza di fare chiarezza all'interno di una realtà certificativa complessa e di fornire un unico marchio, autorevole e garantito, affinché produttori e consumatori possano trovare un contesto di dialogo condiviso, semplice, trasparente e sicuro.

Biosafe® valuta un prodotto da costruzione e/o un sistema impiantistico attraverso un processo di analisi bibliografica delle certificazioni già in possesso del produttore, lo studio delle prestazioni legate alle relative tecnologie "attive" e/o "basso-emissive" ed un approfondimento diagnostico diretto al fine di estrapolare le reali caratteristiche di prodotto legate all'indoor air quality.

- sulla base dei campioni pervenuti da parte di **Fassa s.r.l.** presso la nostra sede ed accuratamente analizzati:
 - prova sull'emissività (1) *cfr. specifica prove di pag. 3/3*
 - analisi del contenuto di metalli pesanti (3) *cfr. specifica prove di pag. 3/3*
- su quanto effettivamente e direttamente sperimentato sul campo (UNI 14412) attraverso l'utilizzo dei suddetti sistemi/prodotti e con l'analisi in loco del loro processo produttivo,



certifica

il riconoscimento e la validazione del ciclo d'intonacatura a base calce **Novantica** (BIO-rinaffo, BIO-intonaco di fondo e BIO-intonaco fine) nel proprio Protocollo di Certificazione di Salubrità Ambientale per la verifica, la progettazione e la gestione dell'indice di qualità dell'aria interna negli edifici ad altissima efficienza energetica.

Al suddetto sistema commercializzato da Fassa s.r.l. potrà essere assegnato il seguente sigillo di qualità:



Padova, 12/06/2023

Leopoldo Busa (AD Biosafe®)

Detto marchio, assieme ai relativi diritti, è una proprietà Biosafe®



certificato di validazione

La seguente Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà è parte integrante del presente Certificato di Validazione (costituito da un totale di n.3 pagine) e viene rilasciata al fine di attestare la veridicità del documento:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 DPR 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto Leopoldo Busa, nato a Udine (UD) il 13/03/1973, residente a Padova in via Gabana n.8, CF BSULLD73C13L483Q, in qualità di Amministratore Delegato di Biosafe®, società a responsabilità limitata con sede in Padova in galleria dei Borromeo n.3, PI 05115960287, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 DPR 28/12/2000, n. 445,


dichiara

- che il sistema validato soddisfa i criteri ambientali minimi (CAM) del PANGPP (DM MiTE 23/06/2022) di cui al capitolo "Emissioni negli Ambienti Confinati (Inquinamento Indoor)" punto 2.5.1 e alla relativa tabella, nonché i criteri premianti del DM medesimo di cui al capitolo "Emissioni Indoor" punto 3.2.8 e alla relativa tabella;
- che il sistema validato rientra nella classe di certificazione A+ relativa alla normativa francese di cui al Decrèt 321/2011;
- che tutti i documenti sulla base dei quali è stato redatto il presente Certificato di Validazione sono in possesso della certificante e dimostrano la rispondenza dei requisiti prestazionali di prodotto al protocollo Biosafe®;
- che tali documenti sono coperti da vincolo di segretezza e possono essere esibiti solo previa autorizzazione scritta della certificata.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Padova, 12/06/2022

Leopoldo Busa (AD Biosafe®)



certificato di validazione

Specifica delle prove di cui a pag. 1/3 eseguite sul ciclo Fassa al fine di dimostrare la sua rispondenza al protocollo di validazione Biosafe®:

- (1) prova sull'emissività di prodotto effettuata nel 2023 dai laboratori CATAS di San Giovanni al Natisone (UD) ed eseguita su camera di prova secondo UNI EN ISO 16000-9, 16000-6 e 16000-3 (test report n. 341279/1)
- (3) analisi del contenuto di metalli pesanti effettuata nel 2023 dai laboratori ASA di Villorba (TV) ed eseguita secondo UNI EN 16170 e 16173 (test report n. 3399F2023)

Padova, 12/06/2023

Leopoldo Busa (AD Biosafe®)

