



**RECONDUCTION n° 21/2
DU PROCES-VERBAL n° 11 - V - 257**

Selon l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004

Concernant	Une cloison pleine de référence GYPSOTECH D98/48 à ossature métallique avec parements en double épaisseur de plaques de plâtre de référence GYPSOTECH FOCUS BA13. Sens de feu : Indifférent
Demandeur	FASSA FRANCE 320, avenue Berthelot F - 69008 LYON
Extensions de classement reconduites	Des extensions de classement peuvent se rapporter au procès-verbal de référence. Elles sont cumulables entre-elles après avis d'Efectis France. Les extensions de classement délivrées sur le procès-verbal de référence, et portant les numéros suivants, sont reconduites : 11/1 et 16/2
Durée de validité	Le procès-verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuelles révisions) et les extensions de classement (ainsi que toutes leurs éventuelles révisions) mentionnées ci-dessus, ainsi que celles qui seraient délivrées après la date d'édition de ce document, sont valables jusqu'au : 27 avril 2026. Passé cette date, le procès-verbal de référence n'est plus valable, sauf s'il est accompagné d'une nouvelle reconduction délivrée par Efectis France. Cette reconduction n'est valable qu'accompagnée de son procès-verbal de référence.

Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance au feu de l'élément objet du présent document. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage.

Maizières-lès-Metz, le 07 avril 2021

X

Olivia LUCIFORA

Chargé d'Affaires
Signé par : Olivia LUCIFORA

X

Renaud
SCHILLINGER

Superviseur
Signé par : Renaud SCHILLINGER

**RINNOVO n° 16/1**
DEL RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE n° 11-V-257

Ai sensi del Decreto del 14 marzo 2011 a modifica del Decreto 22 Marzo 2004

Riguardante	Una parete separativa in lastre di cartongesso tipo GYPSOTECH D98/48 con profili metallici, avente dei paramenti in doppio spessore di lastre GYPSOTECH FOCUS BA 13. Senso del fuoco: Indifferente
Richiedente	FASSA FRANCE 320 Avenue Berthelot F -69008 LYON
Proroghe delle estensioni di classificazione	Estensioni di classificazione possono essere riferite al rapporto di classificazione di riferimento. Queste sono cumulabili fra loro unicamente dietro parere di Efectis France. Le estensioni di classificazione rilasciate sul rapporto di prova di riferimento e identificate con il seguente numero vengono prorogate: 11/1
Durata di validità	Il rapporto di prova di riferimento (come pure sue eventuali revisioni) e le estensioni di classificazione (come pure loro eventuali revisioni) menzionate qui sopra nonché quelle che saranno rilasciate dopo la data di redazione del presente documento, sono valide fino al: 27 aprile 2021 Decorso questo termine, tale rapporto di classificazione non è più valido salvo se accompagnato da un ulteriore rinnovo rilasciato dal laboratorio Efectis France. Il presente rinnovo ha validità unicamente se accompagnato dal rapporto di prova di riferimento.

Li, Maizières-lès-Metz, 20 maggio 2016

Renaud FAGNONI
Ingegnere Incaricato d'Affari**Renaud SCHILLINGER**
Capo del Servizio Prove*La riproduzione di questo documento non è autorizzata se non in forma integrale.*



GYPSONOTECH®
SISTEMA CARTONGESSO

**FASSA
BORTOLO**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

ai sensi del DPR del 28 Dicembre 2000 n.445, articolo 47

Il sottoscritto Dott. Francesco Basile, nella sua qualità di Responsabile Tecnico di Laboratorio della società Fassa S.r.l., sede legale e amministrativa sita in Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV),

DICHIARA


l'assoluta fedeltà della traduzione, dalla lingua francese all'italiana, del "Reconduction n°16/1 Du Process-Verbal du Classement n.11-V-257" emesso in data 20/05/2016 dal laboratorio EFFECTIS France, a cui la presente è allegata.

La presente dichiarazione e la traduzione citata sono emesse secondo quanto previsto dalla Lettera-Circolare n.14089 del 15/12/2008 del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.

Spresiano, 02 Febbraio 2016

Dott. Francesco Basile

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268



RESISTENZA AL FUOCO DI ELEMENTI COSTRUTTIVI

Ai sensi del Decreto del 22 Marzo 2004 del Ministero dell'Interno

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE n° 11-V-257

Estensioni di classificazione possono essere riferite al presente rapporto di classificazione.
Queste non sono cumulabili fra loro se non dietro parere del Laboratorio.

Durata di validità:

Questo rapporto di classificazione e le sue eventuali estensioni sono valide fino al:
27 Aprile 2016

Rapporto di riferimento:

11-V-257

Riguardante:

Una parete in cartongesso tipo GYPSOTECH D98/48 a orditura metallica con paramenti a doppio spessore di lastre di cartongesso tipo GYPSOTECH FOCUS BA13.

Senso del fuoco: indifferente

Richiedente:

**FASSA FRANCE
80, Rue de Condorcet
FR - 38090 VAULX MILIEU**

Questo rapporto è composto da 8 pagine. La sua riproduzione non è autorizzata se non in forma integrale.

1. INTRODUZIONE

Il rapporto di classificazione di resistenza al fuoco si riferisce a una parete in cartongesso tipo GYPSOTECH D98/48 a orditura metallica con paramenti a doppio spessore di lastre di cartongesso tipo GYPSOTECH FOCUS BA13, conformemente alle procedure indicate nella Norma NF EN 13501-2 «Classificazione al fuoco di prodotti da costruzione ed elementi di edifici - Parte 2: Classificazione basata sui dati di prova di resistenza al fuoco con esclusione dei prodotti impiegati nei sistemi di ventilazione».

2. LABORATORIO DI PROVA

Nome: EFACTIS France

Indirizzo: Voie Romaine

F - 57280 Maizières-lès-Metz

3. PROVA DI RESISTENZA AL FUOCO DI RIFERIMENTO

Numero della prova: 11-V-257

Data della prova: 27 Aprile 2011

4. RIFERIMENTO E PROVENIENZA DELL'ELEMENTO PROVATO

Riferimento: parete in lastre di cartongesso tipo GYPSOTECH D98/48

Provenienza: FASSA BORTOLO

Via Lazzaris, 3

ITA - 31027 Spresiano (TV)

5. PRINCIPIO DELL'INSIEME

5.1 TIPO DI FUNZIONE

La parete in cartongesso tipo GYPSOTECH D98/48 a orditura metallica con paramenti a doppio spessore di lastre di cartongesso tipo GYPSOTECH FOCUS BA13 è definita come «elemento non portante». La sua funzione è di resistere al fuoco per quanto riguarda le prestazioni di resistenza al fuoco indicate al paragrafo 5 della Norma NF EN 13501-2.

5.2 GENERALITÀ

Vedi tavola n° 1.

L'elemento provato è una parete realizzata a partire da un'orditura metallica con montanti semplici e paramenti a doppio spessore di lastre di cartongesso tipo GYPSOTECH FOCUS BA13.

Spessore: 98 mm

5.3 NOMENCLATURA DEI COMPONENTI

Stabilita secondo le indicazioni del Richiedente la prova.
Le dimensioni sono espresse in mm.

Denominazione	Riferimento del prodotto provato	Altri prodotti ammessi	Materiale	Caratteristiche	Fornitore
Paramenti	GYPSOTECH FOCUS BA13	GYPSOTECH FOCUS ZERO BA13	Lastra di cartongesso	s = 12,5 mm	FASSA BORTOLO
Montanti	GYPSOTECH M48/35	Montanti GYPSOTECH M48-35 M70-35 M90-35	Lamiera d'acciaio zincato	6x34x46,5x36x6 mm s = 6/10 mm	FASSA BORTOLO
Guide	GYPSOTECH R48	Guide GYPSOTECH R48, R70 o R90	Lamiera d'acciaio zincato	28x48x28 mm s = 6/10 mm	FASSA BORTOLO
Stucco	FASSA JOINT 2h	GYPSOTECH FASSA-JOINT 1h, 3h o 8h	Stucco a base gesso	-	FASSA BORTOLO
Nastro	FASSA	-	Carta microforata	Larghezza = 51 mm	FASSA BORTOLO
Viti per lastre di cartongesso	GYPSOTECH 3,5x25 mm e 3,5x35 mm	GYPSOTECH 3,5x45 GYPSOTECH 3,5x55	Acciaio	Ø 3,5x25 mm Ø 3,5x35 mm	FASSA BORTOLO FASSA BORTOLO
Viti per fissaggio dei profili tra loro	GYPSOTECH 4,2X13 mm	-	Acciaio	Ø 4,2x13 mm	FASSA BORTOLO
Viti	ROCKET 6X40/22	Viti per legno o pannelli in legno dimensioni minime Ø6x40 mm	Acciaio	Ø 6x40 mm	COMMERCIALE
Tasselli	FISCHER SX 8x40	Tasselli in nylon diametro ≥ 8mm, lunghezza ≥ 40 mm	Nylon	-	COMMERCIALE
Scatola elettrica	(DEBFLEX)	Ogni altra scatola di dimensioni inferiori o uguali a Ø 67x40 mm	Plastica	Ø 67x40 mm	COMMERCIALE
Malta adesiva	FASSA MAF	-	Malta adesiva a base gesso	-	FASSA BORTOLO

s = spessore - mv = massa volumica

5.4 DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO

Nota: i disegni riportati nella tavola n°1 sono stati forniti dal Richiedente, controllati dal Laboratorio di prova e sono conformi all'elemento provato.

5.4.1 Orditura

Le guide a soffitto e a pavimento sono formate da dei profili in lamiera d'acciaio tipo GYPSOTECH R48 fissati all'elemento di supporto tramite viti in acciaio Ø 6 x 40 mm e tasselli in nylon posti ad interasse massimo di 500 mm.

I montanti terminali sono costituiti ciascuno da due profili in lamiera d'acciaio del tipo GYPSOTECH M48-35 che possono essere giuntati per mezzo di uno spezzone di guida GYPSOTECH R48 avente lunghezza 300 mm, posta sulla giunzione dei montanti. Il fissaggio dello spezzone di guida è realizzato mediante 4 viti GYPSOTECH 4,2 x 13 mm, ossia due su ciascun lato dello spezzone di raccordo.

Tali montanti sono fissati alla parete di supporto tramite viti in acciaio Ø6x40 mm e tasselli in nylon disposti con interasse di 500 mm.

Questi elementi sono montati in aderenza all'elemento di supporto.

I montanti sono realizzati con profili in acciaio del tipo GYPSOTECH M48-35 di lunghezza variabile che possono essere giuntati per mezzo di uno spezzone di guida GYPSOTECH R48 avente lunghezza 300 mm, posta sulla giunzione dei montanti in maniera tale da realizzare dei montanti singoli. La giunzione è sfalsata di almeno 400 mm fra un montante e l'altro. I montanti sono posizionati tramite semplice incastro all'interno della guida superiore e inferiore. Sono posizionati con interasse massimo pari a 400 mm.

Un gioco di dilatazione di 10 mm viene lasciato all'estremità superiore dei montanti.

5.4.2 Paramento

I paramenti sono realizzati in doppio spessore di lastre di cartongesso GYPSOTECH FOCUS BA13 delle dimensioni nominali 1200x3000x12,5 mm (lunghezza x altezza x spessore).

Le lastre di cartongesso sono fissate ai montanti in acciaio mediante viti GYPSOTECH 3,5x25 disposte ad interasse massimo di 300 mm per il primo strato e mediante viti GYPSOTECH 3,5x35 disposte ad interasse massimo di 150 mm per il secondo strato. Analogamente le lastre sono fissate alle guide mediante viti GYPSOTECH 3,5x25 disposte ad interasse massimo di 600 mm per il primo strato e mediante viti GYPSOTECH 3,5x35 disposte ad interasse massimo di 300 mm per il secondo strato.

I paramenti possono essere posati coi giunti orizzontali sfalsati di almeno 500 mm fra uno strato e l'altro e tra una faccia e l'altra senza alcuna protezione particolare.

I giunti verticali sono sfalsati con l'interasse dei montanti (400 mm) fra un paramento e l'altro e fra una faccia e l'altra e sono in corrispondenza dei profili dell'orditura.

I giunti e i bordi perimetrali di ciascuna faccia sono trattati con stucco FASSAJoint 1h, 2h, 3h o 8h nel quale è inserito un nastro per giunti FASSA in carta microforata di larghezza 51 mm. Le teste delle viti sono ugualmente trattate con stucco FASSAJoint 1h, 2h, 3h o 8h.

5.4.3 Impianto elettrico

La parete è munita di scatole elettriche delle dimensioni massime di Ø 67x40 mm posizionate all'interno di fori di alloggiamento di diametro 67 mm realizzati con fresa circolare sulle lastre di cartongesso. Le scatole elettriche sono posizionate dopo riempimento con malta adesiva tipo GYPSOMAF.

La malta adesiva è mantenuta a livello del foro mediante 5 viti GYPSOTECH 5,5x35 disposte a semicerchio sull'alloggiamento.

6. RAPPRESENTATIVITÀ DELL'ELEMENTO

L'elemento posto in opera nelle condizioni descritte dal laboratorio può essere considerato rappresentativo della realizzazione corrente attuale.

7. CLASSIFICAZIONI DELLA RESISTENZA AL FUOCO

7.1 RIFERIMENTO DI CLASSIFICAZIONE

La presente classificazione è stata realizzata conformemente al paragrafo 7.5.2. della Norma NF EN 13501-2.

7.2 CLASSIFICAZIONE

L'elemento è classificato secondo le combinazioni seguenti dei parametri di prestazione e delle classi.

R	E	I	W		T	-	M	C	S	G	K
	E				120						
	E	I			120						

8. CONDIZIONI DI VALIDITÀ DI CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO

8.1 PRODUZIONE E POSA IN OPERA

L'elemento e il suo montaggio devono essere conformi alla descrizione dettagliata che figura nel rapporto di riferimento.

In caso di contestazione sull'elemento oggetto del presente rapporto di classificazione, il rapporto di riferimento potrà essere richiesto al suo proprietario senza obbligo di cessione del documento.

8.2 ESPOSIZIONE AL FUOCO

Essendo l'elemento simmetrico, può essere messo in opera con esposizione al fuoco **INDIFFERENTE**.

8.3 CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA DEI RISULTATI

Conformemente alla Norma NF EN 13501-2, l'elemento ha il seguente campo di applicazione diretta.

8.3.1. Generalità

Conformemente al paragrafo 13.1. della norma NF EN 1364-1, i risultati della prova al fuoco sono applicabili direttamente alle costruzioni simili quando una o più delle modifiche sotto indicate siano state apportate e che la costruzione continui a essere conforme alle regole di progettazione corrispondenti, dal punto di vista della sua rigidità e della sua stabilità:

- a) diminuzione dell'altezza;
- b) aumento dello spessore della parete;
- c) aumento dello spessore dei materiali costitutivi;
- d) diminuzione delle dimensioni lineari delle lastre (s) ma non del loro spessore;
- e) diminuzione della spaziatura dei montanti;
- f) diminuzione degli interassi dei fissaggi;
- g) aumento del numero dei giunti orizzontali se i giunti, situati a 500 mm massimo dal bordo superiore, sono stati oggetto di prova;
- h) impiego di accessori o sistemazioni di superficie quando questi sono provati a 500 mm massimo dal bordo superiore
- i) giunti orizzontali e/o verticali se sono stati sottoposti alla prova

8.3.2. Estensione in larghezza

Conformemente al paragrafo 13.2. della norma NF EN 1364-1, le classificazioni indicate al paragrafo 7 del presente rapporto di classificazione sono ugualmente valide per tutte le pareti identiche a quella provata e di larghezza illimitata.

8.3.3. Estensione in altezza

Conformemente al paragrafo 13.3. della norma NF EN 1364-1, i risultati della prova al fuoco indicati al paragrafo 7 del presente rapporto di classificazione sono ugualmente validi per tutte le pareti identiche a quella provata e di altezza massima non superiore a 4000 mm.

8.3.4 Costruzioni di supporto

Conformemente al paragrafo 13.4. della norma NF EN 1364-1, le classificazioni indicate al paragrafo 7 del presente rapporto di classificazione sono ugualmente valide per tutte le pareti identiche a quella provata e installate su strutture in cemento armato aventi una massa volumica di almeno 2200 kg/m³ e uno spessore di almeno 200 mm.

9. DURATA DI VALIDITÀ DELLE CLASSIFICAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO

Questo rapporto di classificazione è valido CINQUE ANNI a partire dalla data di realizzazione della prova, ovvero fino al:

VENTISEI APRILE DUEMILASEDICI

Passata questa data, questo rapporto di classificazione non è più valido, salvo se accompagnato da un rinnovo rilasciato dal laboratorio EFECTIS France.

Li, Maizières-lès-Metz, 7 Luglio 2011

Baila GUISSÉ

Responsabile del polo
<<Partizioni verticali>>


Sébastien BONINSEGNA

Capo del Servizio Consulenza
Capo del Servizio Prove 2

Questo rapporto di classificazione attesta unicamente le caratteristiche del campione sottoposto a prova e non pregiudica le caratteristiche di prodotti simili. Dunque, esso non costituisce una certificazione di prodotto ai sensi dell'articolo L 115-27 del Codice del Consumo e della Legge 3 Giugno 1994.

Questo rapporto di classificazione non rappresenta l'approvazione di tipo o la certificazione dell'elemento.

Tavola n° 1 - Prospetto e sezioni della parete





GYPSOTECH®
SISTEMA CARTONGESSO

**FASSA
BORTOLO**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

ai sensi del DPR del 28 Dicembre 2000 n.445, articolo 47

Il sottoscritto Daniele Botteon, nella sua qualità di Responsabile Tecnico di Laboratorio della società Fassa S.p.a., sede legale e amministrativa sita in Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV),

DICHIARA

l'assoluta fedeltà della traduzione, dalla lingua francese all'italiana, del "Process-Verbal du Classement" (Rapporto di Classificazione) n.11-V-257 emesso in data 07/07/2011 dal laboratorio EFECTIS France, a cui la presente è allegata.


La presente dichiarazione e la traduzione citata sono emesse secondo quanto previsto dalla Lettera-Circolare n.14089 del 15/12/2008 del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.

Spresiano, 2 Dicembre 2013

Dott. Daniele Botteon

Parete Gypsotech "Modus WF 48/98 - WF 50/100"

Parete di separazione - EI 120



LASTRE

- N° 4 lastre **Gypsotech FOCUS BA 13 (tipo DFI)** secondo norma UNI EN 520 a vista.

ORDITURA METALLICA

Profili metallici in lamiera d'acciaio zincato da 6/10 di spessore conformi a UNI EN 14195.

- Guide orizzontali a U 30/48/30 mm, solidarizzate meccanicamente a pavimento e a soffitto mediante accessori di fissaggio posti a interasse massimo di 500 mm.
- Montanti verticali a C 34/48/36 mm, posti a interasse di 400 mm.

IN ALTERNATIVA:

- Guide orizzontali a U 40/50/40 mm, solidarizzate meccanicamente a pavimento e a soffitto mediante accessori di fissaggio posti a interasse massimo di 500 mm.
- Montanti verticali a C 50/49/47 mm, posti a interasse di 400 mm.

ISOLANTE

- Elemento non presente nella seguente soluzione ai fini antincendio

VITI

- Autoperforanti fosfatate poste ad interasse massimo di 300 mm.

STUCCHI E NASTRI DI RINFORZO

- Stucco **FASSAJOINT** (conforme a UNI EN 13963) per il trattamento dei giunti e la stuccatura degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.
- Nastro di rinforzo in carta GYPSTECH per il trattamento dei giunti.
- Nastro mono o biadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse da applicare su tutto il perimetro delle strutture metalliche al fine di eliminare la possibile presenza di ponti acustici dovuti alle trasmissioni attraverso le strutture dell'edificio.

Si precisa che la soluzione indicata è applicabile nel caso di utilizzo di prodotti e sistemi GYPSTECH: in ogni caso dovranno essere rispettate le procedure previste dal DM 04/05/1998 Allegato II, successivamente sostituito dal DM 07/08/2012 Allegato II, e dal DM 16/02/2007, e relativo Decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, DCPST N. 200 del 31/10/2012.