



GYPSOTECH®
SISTEMA CARTONGESSO

**FASSA
BORTOLO**

Botole antincendio

Solaio in latero-cemento

Descrizione della soluzione	Laboratorio e rapporto	Risultato e metodo di prova
Solaio in latero-cemento protetto da controsoffitto in lastre di cartongesso contenente botole d'ispezione "botola per controsoffitto"	Istituto Giordano N. 295452/3428FR	REI 120 (EN 1365-2)

Parete

Descrizione della soluzione	Laboratorio e rapporto	Risultato e metodo di prova
Parete sandwich contenente botole d'ispezione "botola per parete divisoria"	Istituto Giordano N. 295508/3432FR	EI 120 (EN 1364-1)

Controparete

Descrizione della soluzione	Laboratorio e rapporto	Risultato e metodo di prova
Parete in blocchi forati protetta con controparete contenente botole d'ispezione "botola per controparete"	Istituto Giordano N. 297629/3459FR	EI 120 (EN 1364-1)

Cavedio tecnico

Descrizione della soluzione	Laboratorio e rapporto	Risultato e metodo di prova
Setto per cavedio contenente botole "botola per cavedio tecnico"	Istituto Giordano N. 295453/3429FR	EI 120 (EN 1364-1)

Queste innovative soluzioni tecniche consentono di rispondere alle esigenze di ispezionabilità di sistemi resistenti al fuoco.

Per ogni eventuale richiesta o chiarimento, contattare l'ufficio tecnico al seguente indirizzo: ufficio.tecnico@gypsotech.it